

**TEİAŞ**  
1.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU BAŞKANLIĞI'NA

19/01/15

Grup Müdürlüğümüz sorumluluk bölgemizde bulunan Bahçelievler GIS Trafo Merkezinde meydana gelen kaza ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği kurulunun acil toplanması hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

  
Turgay ÇELİKTEN  
Tes-İş İşyeri Baş Temsilcisi

19.01.2015

6422

## TUTANAK

18.01.2015 tarihinde yasanmış elim iş kazası sebebi ile 19/01/2015 tarihinde işyeri baş temsilcisi Turgay ÇELİK TEN'in İSG kurul çalışan temsilcisi sıfatı ile TEİAŞ 1.İTGM İSG kurulunu acil toplantıya çağırılmıştır. Alınan karar gereği 20.01.2015 saat 14.00 itibari ile İSG kurulunun toplanması kararlaştırılmıştır. Ancak 20.01.15 tarih saat 14.00 itibari ile İSG kurulunun çalışma bakanlığı müfettişlerin geldiği beyan edilerek ertesi gün 21.01.2015 tarihi ile saat 10.00 tehir edildiği İSG kurul başkanı Alaittin AYDIN tarafından telefon ile çalışan temsilcisi Turgay ÇELİK TEN'e bildirmiştir.

İşbu tutanak şahitler huzurunda 20/01/2015 imza altına alınmıştır.



Ali ÇATKIN  
TES-İŞ Sendikası  
İstanbul 1.No.lu Şube  
Teşkilat Sekreteri



Turgay ÇELİK TEN  
TES-İŞ Sendikası  
İşyeri Baş Temsilcisi



Ferhat ÖZER  
TES-İŞ Sendikası  
İşyeri Temsilcisi

**ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI**  
**MÜFETTİŞLİĞİNE**

18.01.2015 tarihinde yaşadığımız elim iş kazası sebebiyle sendikamız tarafından görevlendirilmiş olan çalışan temsilcimiz Turgay ÇELİKTEN 'in acil gündemle 19.01.2015 tarihinde İ.S.G kurulunu toplantıya davet etmiş olup,20.01.2015 tarihinde toplanan kurulda Sendikamız ve çalışan temsilcimizin görüş ve önerilerimizin yazıldığı şekilde İ.S.G kurul karar defterine yazıldığı şekilde geçmesini talep ve arz ediyoruz.

1- 25.02.2010 tarihli TEİAŞ iş güvenliği yönetmeliğinde belirtilen FORMLAR ve KARTLAR bölümü madde 4, GENEL KURALLAR bölümü 9-24-29 Maddeleri ve EKAD yönetmeliğindeki 61 a ve 61 d bentlerinde belirtildiği üzere çalışma yapılacak istasyonun enerjisi olması gerekirken enerjili ortamda çalışanları çalıştırmakta ısrar eden işveren yüzde yüz kusurludur.

2- Bu tür kazaların tekrarlanmasına rağmen gerekli tedbirleri almayan ve çalışma yapılacak istasyonda MESUL MÜHENDİS ve MESUL TABLOCUNUN yapılacak çalışmaya nezaret etmemesi nedeniyle işveren tarafı kusurludur.

3 - İşveren tarafı çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkını tam açıklıkla anlatmadığı ve bu hakkını kullanmak isteyen çalışanlara ise baskı yapması sonucu bu tür olumsuzluklara mahal verdiğiinden kusurludur.

4 - Yeni işe başlayan saha personeline ise AĞIR Ve TEHLİKELİ işlerde kanun gereği zorunlu eğitimin verilmeden işveren tarafından sahaya sürüldüğünden işveren kusurludur.


5- Bu nedenle bu feci kazaların kaynak noktasında bertaraf edilmesi için;

a - Tüm istasyonlardaki eksiklerin tespit edilebilmesi için E.M.O' dan destek alınarak bir kurul oluşturulması ve bu kurulun tespit ettiği eksiklerin İVEDİLİKLE giderilmesi gerekmektedir.

b - Bununla birlikte mesleki kurslar ayrıca yasa gereği verilmesi gereken eğitimlerin tamamlanması gerekmektedir.

c- Yasada bulunan çalışanın ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA hakkı tüm gerçekliği ile çalışana anlatılmalı ve bu hakkı kullanmanın utanılacak bir şey olmadığı konusunda çalışanlar bilgilendirilmelidir. 20.01.2015

ALİ ÇATKIN  
TEŞ-İŞ SENDİKASI  
İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE  
TEŞKİLAT SEKRETERİ

 20.01.2015  
Saat: 14:32

TURGAY ÇELİKTEN  
TEŞ-İŞ SENDİKASI  
İŞYERİ SENDİKA BAŞTEMSİLCİSİ  
İ.S.İ.G.KURULU ÜYESİ

